

### DOMANDA 1

Dove è possibile trovare il Computo degli Oneri di Sicurezza analitico?

### RISPOSTA 1

*Il computo analitico degli Oneri di Sicurezza si trova nel documento R14-105561 "PARTE G - Allegati".*

### DOMANDA 2

L'opera provvisoria indicata nella tavola di progetto nominata "D18 105561 Protezione idrodemolizione cordolo" è provvisoria o rimarrà in essere?

La stessa è già stata strutturalmente progettata e conseguentemente verificata da un ingegnere abilitato? (compreso l'ancoraggio alla trave di bordo?).

### RISPOSTA 2

Il ponte a sbalzo rappresentato nella tavola D18-105561 è un'opera provvisoria come si evince dal documento R11-105561, dove è previsto alle righe 8 e 27 il montaggio e alle righe 18 e 39 lo smontaggio. Viene anche specificato a pag. 51 del documento R14-105561.

La struttura provvisoria rappresentata dal progettista è da intendersi tipologica, poiché come noto, non è legittimo, in una procedura ad evidenza pubblica, indicare un prodotto specifico.

Quindi quella che verrà proposta dall'appaltatore dovrà essere corredata da una verifica statica del proprio progettista, riferita allo specifico prodotto scelto dall'Appaltatore.

### DOMANDA 3

Lo spostamento della fibra ottica (come indicato nella tavola "D18 105561 Protezione idrodemolizione cordolo") a chi è in capo?

### RISPOSTA 3

La rimozione e il riposizionamento dell'infrastruttura della fibra ottica è a carico dell'Ente gestore come specificato sia nel documento R11-105561, alle righe 29 e 38, che nella tavola D15-105561.